SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE
L'eau a besoin de notre sagesse

Avis bureau
Schéma directeur eau pluviale
Sainte Reine de Bretagne

Avis du bureau de juin 2013	Réponses
• Carte des exutoires avec IZHCE + compléments si travaux ZH	• Pas de travaux prévus sur les exutoires pluviaux actuels en ZH • Emplacement réservé en ZH pour BT seulement si débordement récurrent
• Un bilan du fonctionnement et des règles d'entretien des réseaux existants • Une planification des travaux • Un volet qualitatif comprenant des dispositifs de traitement adaptés en fonction des risques liés à l'occupation des sols et des enjeux et des programmes d'entretien réguliers.	• Bilan de fonctionnement OK • Règles d'entretien précisées et engagement de la commune. • Pas de planification des travaux mais engagement communal de les faire à l'occasion de travaux d'aménagement, voirie… • Campagne de mesures qualité lors du diagnostic ➔ dégradation de qualité amont aval mais mise en place d'une STEP depuis. • Pas de nouvelles mesures réalisées ni prévues.

GIP Loire Estuaire

SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE
L'eau a besoin de notre sagesse

Avis bureau
DIG du programmes d'actions Divatte
SIVU de la Divatte

Discussion

GIP Loire Estuaire